



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

Assunto: Execução de obras de reforma e adequações, objetivando a obtenção de AVCB, no Hospital Guilherme Álvaro, Rua Oswaldo Cruz, nº 197, Boqueirão, Santos – Concorrência CGA nº 10/2022

ESCLARECIMENTO - 02

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência CGA n.º 10/2022 em 29/11/2022 - fazendo-o da seguinte forma:

Pergunta:

Após vistoria técnica realizada no imóvel, gostaríamos solicitar o esclarecimentos de algumas dúvidas referente ao edital em questão, conforme segue:

Planilha orçamentária contempla 1.196 metros de envelopamento de tubo, entretanto a somatória de tubos contida em todo o escopo gira em torno de 600 metros. Para qual item será utilizado o restante do envelopamentos?

Tendo em vista que se trata de uma obra em hospital, o que agrava a execução visto a liberação e interdição de área, causando também prejuízo para a rotina do hospital, gostaríamos de saber se a empresa vencedora poderá utilizar um sistema de detecção de fumaça wireless. Sistema este que é aprovado pelo Corpo de Bombeiros e homologado pela ANATEL. Esclarecemos que este sistema funciona sem fios, necessitando apenas de alguma repetidoras, tornando a obra mais limpa e rápida.

Os serviços contidos nos itens 4.4 da planilha orçamentária estão representados de forma genérica, impossibilitando a elaboração do orçamento de forma correta, para tanto solicitamos os projetos executivos das escadas e rampas, bem como os memoriais descritivos para cada itens.

Respostas:

- 1-** O envelopamento foi previsto para toda infraestrutura enterrada de instalações elétricas e de detecção e alarme conforme itens de tubulação previstos na Planilha Orçamentária.
- 2-** Deverá ser utilizado os itens previstos na planilha orçamentária do edital.
- 3-** As soluções apresentadas foram para um projeto básico, cabe a construtora vencedora da licitação, desenvolver os projetos executivos conforme Itens 1.1 e 1.2 previstos em Planilha Orçamentária, os valores referentes ao item 4.4 Escadas e Rampas foram baseados na solução apresentada em memorial descritivo e aprovada pelo Corpo de Bombeiros.

Equipe de Licitações