



CONCORRÊNCIA CGA nº 15/2022  
PROCESSO: SES PRC: Nº2022/75979

**ESCLARECIMENTO - 06**

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência CGA n.º 15/2022, **em 27/06/2023**, fazendo-o da seguinte forma:

**Pergunta:**

Poderiam informar a metragem linear de duto.  
Quantidade de pontos para a análise do ar.  
Desde já agradecemos a atenção.

**Resposta:**

Com relação ao Anexo I – Caderno 2 – Item 2 – Subitem 2.8 – Qualidade do Ar Interior:

- . A metragem linear de dutos é de aproximadamente 190 metros;
- . A quantidade de pontos a ser considerado para análise do ar é de aproximadamente 10 pontos.

**Equipe de Licitações**