


LEGENDAS

- AR CONDICIONADO
FILTRAGEM G4+F8
TEMPERATURA °C 20-24
UMIDADE RELATIVA MAX. 60
- EXAUSTÃO

NOTAS

1-ESTA FOLHA INDICA AS CARACTERÍSTICAS NECESSÁRIAS DA CLIMATIZAÇÃO DOS DIVERSOS AMBIENTES, BASEADO NA NBR 7236 / 2021 : TRATAMENTO DE AR EM ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE (EAS) - REQUISITOS PARA PROJETO E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES.

PLANTA CHAVE



LOCALIZAÇÃO GERAL



PLANTA DO 3º PAVIMENTO - SITUAÇÃO PROPOSTA
ESCALA 1:50

 <p>SWINZER & CUTIÉREZ Engenharia</p> <p>CRA: 027638 CNPJ: 07.877.733 TEL/FAX: (11) 4794-1420 E-MAIL: eng@swinzer.com.br</p> <p>PROJETISTA: ARQ. CAMILA ROSPE</p>	<p>ANÁLISE DE PROJETO</p> <p><input type="checkbox"/> LIBERADO</p> <p><input type="checkbox"/> LIBERADO COM RESTRIÇÃO</p> <p><input type="checkbox"/> NÃO LIBERADO</p>	<p>PROJETO RECEBIDO</p> <p><input type="checkbox"/> PROJETO APROVADO</p> <p><input type="checkbox"/> PROJETO NÃO APROVADO</p>
	<p>RESPONSÁVEL TÉCNICO</p> <p>HATTORI</p>	
<p>00 EMISSÃO INICIAL</p>	<p>HATTORI</p>	<p>29/04/22</p>
<p>REV. DESCRIÇÃO</p>	<p>RESPONSÁVEL</p>	<p>DATA</p>
<p>SÃO PAULO Governo do Estado Secretaria de Saúde</p> <p>GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES</p> <p>Av. Dr. Enéas de Azevedo, nº 185, 3º andar 05060-000 - São Paulo/SP Tel: (11) 3066 8400 Fax: (11) 3066 8482</p>		
<p>HOSPITAL GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA</p> <p>SECRETARIA DE SAÚDE</p> <p>CENTRO CIRÚRGICO PROVISÓRIO - 3º PAVTO.</p> <p>STATUS DE AMBIENTE</p> <p>PROJETO BÁSICO DE AR CONDICIONADO</p> <p>H-044 MEC 01/03</p> <p>PROJETO: HOVINC-MEC-PS-COP-001-R00.DWG DATA: ABRIL/2022</p> <p>PROF. DR. EDUARDO KITAMURA EDIF. ROBERTO HATTORI</p>		