

TETO - CLASSE II A

PISO - CLASSE IVA

TETO - CLASSE II A

PISO - CLASSE IVA


FACHADA

QUADRO DE ÁREAS (m²)

ÁREA DO TERRENO= E = 820.000 m²

PAVIMENTO	(m²)
ALMOXARIFADO GERAL	751,68

ALMOXARIFADO GERAL



SITUAÇÃO SEM ESCALA

LEGENDA

- AVISADOR SONORO VISUAL
- ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO
- BATERIA DO SISTEMA DE ALARME
- CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO
- PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - BLOCO AUTÔNOMO
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA DE BALIZAMENTO - BLOCO AUTÔNOMO
- DETECTOR DE FUMAÇA
- BOMBA DE INCÊNDIO
- RESERVA DE INCÊNDIO
- HIDRANTE SIMPLES
- REGISTRO DE RECALQUE
- VÁLVULA DE RETENÇÃO
- REGISTRO DE PARAGEM
- EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO 6 BC
- EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 20 BC
- EXTINTOR DE H2O 2 A
- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE ESCAPE
- SAÍDA FINAL DA ROTA DE ESCAPE
- INDICAÇÃO DE TUBULAÇÃO QUE SOB E/DESCE PARA RAIO
- ACESSO DA GUARNIÇÃO DE BOMBEIROS A EDIFICAÇÃO
- ACESSO DE VIATURA DO CORPO DE BOMBEIROS

POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMANDO DO CORPO DE BOMBEIROS - CCB
DIVISÃO DE ANÁLISE CENTRALIZADA

14/03/2017

APROVADO: *[Assinatura]*
AVALIADOR: *[Assinatura]*

NOTAS

- 01 - ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA SERÁ ATENDIDA POR BLOCOS AUTÔNOMOS;
- 02 - SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO CONFORME IT - 19/11;
- 03 - CORRIMÃOIS EM AMBOS OS LADOS E CENTRAL SE NECESSÁRIO;
- 04 - TODAS AS SAÍDAS FORAM DIMENSIONADAS CONFORME IT-43.

[Assinatura]
ENY LUIZ MARIA LUIZ SERRA CASTILHO
RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL

[Assinatura]
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS
DEPARTAMENTO DE BOMBEIROS
OBERDAN LÔRÉS NÓBRES JUNIOR

ALMOXARIFADO GERAL

ASSUNTO:	PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
RESP. PELO USO:	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROPRIETÁRIO:	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ENDEREÇO:	Rod. SP-340 - Km. 238 - Casa Branca/SP-CEP. 13.700-000
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	MARIA LUIZ SERRA CASTILHO
CREA:	508.082.816-9
ÁREA TÉCNICA:	82.006 m²
ÁREA CONSTRUIDA:	751,68 m²
ESCALA:	1/100
EMPRESA:	SIGMA PROJETOS DE ENGENHARIA CIVIL LTDA.
TEL:	2381-4748
E-MAIL:	sigma@sigmaprojetos.com
SITE:	www.sigmaprojetos.com

TABELA DE ACORDO COM O ANEXO A DA IT-11/2014	LOTAÇÃO	35 PESSOAS
PAVIMENTO	ALMOXARIFADO	

