



PLANTA - 3º PAVIMENTO  
esc 1:75

LISTA DE EQUIPAMENTOS-CONDICIONADORES

TAG	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO/ MODELO/ FABR. REFERÊNCIA
PC-03	14	UN	COND. DE AR TIPO UNDERCULIND CONFORME CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES CAP: NOM. 18.000 BTU/h-VAZÃO DE AR: 1120m <sup>3</sup> /h-VAZÃO DE ÁGUA: 0,99m <sup>3</sup> /h CONS. 0,18KW-CORRENTE NOMINAL 0,8A-FILTRO G3

LISTA DE MATERIAIS

TAG	QTD	UNID.	DIMENSÃO	DESCRIÇÃO/ MODELO/ FABR. REFERÊNCIA
G-01	07	PC	32,5x12,5	GRELHA DE INSUPLEMENTO DUPLA DEFLEXÃO COM REGISTRO MOD. - MAT-06 - FABR. - TROX
GP-01	06	PC	52,5x22,5	GRELHA DE PORTA MOD. - ACS-17 - FABR. - TROX
GE-01	01	PC	32,5x16,5	GRELHA DE EXAUSTÃO C/ REGISTRO MOD. - AEX-02 - FABR. - TROX
VZ-01	01	PC	19,7x14,7	VENEZIANA DE EXAUSTÃO DESCARGA DE AR MOD. - AWC - FABR. - TROX

LISTA DE EQUIPAMENTOS-VENTILADOR

TAG	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO/ MODELO/ FABR. REFERÊNCIA
EX-03	01	UN	MICROVENTILADOR PARA EXAUSTÃO -VAZÃO 150m <sup>3</sup> /h - MOD. MAX100 TENSÃO: 220V/110/60Hz - PLE 10mm CONSUMO NOMINAL: 45W FABRICAÇÃO: SICTELL

LISTA DE CHILLER/BOMBAS

TAG	QTD	UNID.	DESCRIÇÃO/ MODELO/ FABR. REFERÊNCIA
UR-01	02	UN	UNIDADE RESFRIADORA DE ÁGUA (CHILLER) - CONDENSAÇÃO A AR MOD.: RCU120S24AMP - FABR. HITACHI CAP.: 120TR - CONSUMO ELÉTRICO: 132,58kW-375A/220V/3φ FLUIDO REFRIGERANTE R-407C - PESO: 3585KG VAZÃO DE ÁGUA GELADA: 65,3 m <sup>3</sup> /h - 01 OPERANTE E 01 RESERVA
BAG-01	02	UN	BOMBAS DE ÁGUA GELADA MOD. MEGANORM-65-315 - 8297-ROTAÇÃO 1750RPM - FAB. KSB VAZÃO DE ÁGUA GELADA: 65,3 m <sup>3</sup> /h-CONSUMO ELÉTRICO:200V/220V/3φ PRESSÃO MANOMÉTRICA: 40,0mca - 01 OPERANTE + 01 RESERVA

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA
3	REVISÃO_GERAL	29/06/2017
2	REVISÃO_GERAL	24/03/2014
1	REVISÃO_GERAL	15/12/2013
0	EMISSÃO_INICIAL	06/10/13

**ARCHITECH**  
Consultoria e Planejamento Ltda.

AUTOR DO PROJETO: PROPRIETÁRIO: RESP. TÉCNICO:

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS/SP

**GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES**

DRS XVI - SOROCABA  
R. CÂM. PEREIRA INACIO, 105 - SOROCABA - SP

PLANTA - PAVIMENTO 3º PAV.

PROJETO EXECUTIVO-AR  
CONDICIONADO

D-016/ARC

04/07

24/03/2014

Ar. Dr. Enkel de Carvalho Aguiar, nº188, 3º andar  
São Paulo - SP - Cep: 05443-020  
Tel. (11)5066 8420 Fax (11)5066 8482

Arq. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES  
Arq. SARA JACOB

NOTAS