



NOTAS

- OS EQUIPAMENTOS CONSIDERADOS COMO EXISTENTES NÃO FORAM TESTADOS, PORTANTO, DEVERÃO SER VERIFICADAS SUAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.
- SOMENTE AS INSTALAÇÕES APARENTES SÃO REPRESENTADAS EM PROJETO, NÃO FORAM VERIFICADAS INSTALAÇÕES ENTERRADAS OU SOBRE FORNO.
- TODAS AS PORTAS CORTA FOGO LOCALIZADAS EM CORREDORES E ROTA DE FUGA, FICARÃO MANTIDAS COM ILLUMINAÇÃO INTERIOR COM O SISTEMA DE ALARME DE EMERGENCIA.
- PARA AS LUMINARIAS DE EMERGENCIA NOVAS, SERÁ PREVISTO CIRCUITO DEDICADO COM ELETRODUTOS NOVOS E DISTANCIAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO.

LEGENDA

[Symbol]	ÁREAS FRIAS
[Symbol]	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA PRESSURIZADA - NOVO CAPACIDADE 2-A
[Symbol]	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO FÓSCIMO SECO - NOVO CAPACIDADE 20-B-C
[Symbol]	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) - NOVO CAPACIDADE 3-B-C
[Symbol]	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO ABC - NOVO CAPACIDADE 2-A
[Symbol]	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO AGUA PRESSURIZADA - EXISTENTE A RECARREGAR - CAPACIDADE 2-A
[Symbol]	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO DIÓXIDO DE CARBONO (CO2) - EXISTENTE A RECARREGAR - CAPACIDADE 3-B-C
[Symbol]	EXTINTOR DE INCENDIO TIPO FÓSCIMO SECO - EXISTENTE A RECARREGAR CAPACIDADE 20-B-C
[Symbol]	ABRIGO DE HIRANTE SIMPLES - EXISTENTE A MANTER
[Symbol]	REGISTRO DE RECALQUE - EXISTENTE A MANTER
[Symbol]	AVISADOR SONORO - NOVO
[Symbol]	AVISADOR SONORO - EXISTENTE A SUBSTITUIR
[Symbol]	ADONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME - NOVO
[Symbol]	ADONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME - EXISTENTE A SUBSTITUIR
[Symbol]	CENTRAL DE ALARME - NOVO
[Symbol]	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA TIPO ACLARAMENTO - NOVO
[Symbol]	LUMINÁRIA DE EMERGENCIA TIPO BAULZAMENTO - NOVO
[Symbol]	DETECTOR DE FUMAÇA - NOVO
[Symbol]	DETECTOR TERMICO - NOVO
[Symbol]	CONJUNTO MOTOROMBA DE INCENDIO - NOVO
[Symbol]	REDEIRA DE INCENDIO - NOVO

LEGENDA

CÓDIGO	PLACA	DIMENSÕES (mm)	BRECHÃO
[Symbol]	[Symbol]	L=150	INDICAÇÃO DA POSIÇÃO DOS EXTINTORES DE INCENDIO
[Symbol]	[Symbol]	L=150	INDICAÇÃO DO LOCAL DE INSTALAÇÃO DO ALARME DE INCENDIO
[Symbol]	[Symbol]	100/150 (L/H)	PONTO DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCENDIO
[Symbol]	[Symbol]	100/150 (L/H)	PONTO DE ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCENDIO
[Symbol]	[Symbol]	L=150	INDICAÇÃO DE ABRIGO DA MANGUEIRA DE INCENDIO
[Symbol]	[Symbol]	L=150	INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DE HIRANTE
[Symbol]	[Symbol]	L=700 (VERMELHO) L=150 (AMARELO)	SINALIZAÇÃO DE SOLO PARA EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO PARA EVITAR A OBSTRUÇÃO
[Symbol]	[Symbol]	D=150	PROIBIDO PRODUZIR CHAMA
[Symbol]	[Symbol]	D=150	PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA APAGAR O FOGO
[Symbol]	[Symbol]	L=150	CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
[Symbol]	[Symbol]	240/120 (L/H)	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGENCIA
[Symbol]	[Symbol]	240/120 (L/H)	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGENCIA
[Symbol]	[Symbol]	240/120 (L/H)	INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA

NOMENCLATURA

"H" = CÍRCULO DA PLACA
"V" = DIMENSÃO DE CADA PLACA
L = LARGURA DA PLACA EM MILÍMETROS
H = ALTURA DA PLACA EM MILÍMETROS
Ø = DIÂMETRO DA PLACA EM MILÍMETROS

NOTAS SOBRE ENTREGAS E REVISÕES

- TUDO OS AMBIENTES COM DETECTOR DE FUMAÇA DEVER TER NOVA PINTURA NO TETO E, CASO HOUVER, RECOMPOSIÇÃO DE FERRO.
- CASO HOUVER INSTALAÇÃO DE SINALIZADORES E/OU ADONADORES DO SISTEMA DE ALARME E DETECÇÃO DE INCENDIO, INSTALAÇÃO DE HIDRANTES E/OU OBRAS CIVIS, DEVE SER CONSIDERADA A PINTURA DE TODO O AMBIENTE E, SE HOUVER, RECOMPOSIÇÃO DOS REVESTIMENTOS NA MESMA PARADA DO EXISTENTE.

MHA Engenharia Ltda

PROJETO RECEBIDO EM
LIBERADO
LIBERADO COM RESTRIÇÃO
NÃO LIBERADO

PROJETO APROVADO EM
RESPONSÁVEL TÉCNICO

01 ATENDIMENTO A COMENTÁRIOS em 15/07/21
02 EMISSÃO INICIAL em 28/04/21
REV. DESCRIÇÃO RESPONSÁVEL DATA

SÃO PAULO Secretaria de Saúde
GRUPO TÉCNICO DE EDUCAÇÃO
PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO

U20
103

Av. Dr. Enéas de Azevedo, nº 188, Jd. Planalto
05424-020
Tel. (11) 3066 8420 Fax (11) 3066 8482

PROJ. TÉCNICO KITAMURA
20033-PPC-U20-103-103-01.DWG
20033-PPC-U20-103-103-01.DWG
PÁGINA 01 DE 01

