

Concorrência n.º 13/2019

Assunto: Obras de reforma dos edifícios do Instituto Emílio Ribas – Anexo I, prédio principal alas A e B e complementação da fachada – 2ª fase

ESCLARECIMENTO - 01

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência n.º 13/2019, que objetiva execução Obras de reforma dos edifícios do Instituto Emílio Ribas – Anexo I, prédio principal alas A e B e complementação da fachada – 2ª fase - fazendo-o da seguinte forma:

- 1.** Quando há divergência entre Planilha Orçamentária X Memorial Descritivo X Projetos, o que prevalece? Pois há divergências na especificação do grupo gerador. Favor definir o que temos que orçar.
- 2.** As portas corta-fogo orçadas foram de classe P-90, ou seja, com resistência de 90 minutos ao fogo. As portas corta-fogo solicitadas em projetos são de 120 minutos, P-120. Qual característica deve ser considerada para este orçamento?
- 3.** Sobre as "Louças e Metais", os itens orçados não conferem com memorial e projetos. Qual descrição deverá ser considerada? Seus valores são correspondentes? Segue alguns itens listados abaixo:
 - **Orçamento:** Torneira mesa para lavatório acionamento hidromecânico, com registro integrado regulador, latão cromado, DN 1/2', ref. Decamatic 1170C. Memorial Descritivo: Torneira eletrônica para lavabo cirúrgico, de parede, fabricante FFabrimar_ ou equivalente. Projeto: Torneira para lavatório de parede imbutida com sensor Decalux – cód. 1780C / Torneira eletrônica parede antivaldialismo tubo 25cm vazão reduzida – cód. 1193-EL.
 - **Orçamento:** Lavatório de louça com coluna suspensa, ref. L18 CS 1G Linha Village da Deca ou equivalente. Memorial Descritivo: Lavatório com meia coluna linha Ravena cod. L915 cor Ge17 Deca ou equivalente. Projeto: Lavatório com coluna linha Ravena cor Ge17 Deca ou equivalente.
 - **Orçamento:** Bacia para pessoas com mobilidade reduzida, linha tradicional, cor branco gelo, ref. linha Vogue Plus Conforto P.510, ou equivalente. Memorial Descritivo/Projeto: Bacia linha Vogue Plus-Conforto P51 cor Ge17 da ou equivalente.
 - **Orçamento:** Ducha higiênica manual cromada, ref. linha activa cromada C40 da Deca, ou equivalente. Memorial Descritivo: Misturador Termostato Decaterm com acabamento cromado, cód. 2430 C 034, fabricante "DECA ou equivalente. Projeto: Ducha higiênica com registro e derivação gatilho branco prata – cód. 1984.C50 / Ducha higiênica com registro e derivação gatilho cromado izi plus – cód. 1984.C24.
- 4.** Sobre as régua para gases medicinais, há divergências entre as especificações: a planilha excel e os projetos. Qual especificação devemos cotar?

Em resposta

Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa de 24/09/2019, para o processo licitatório Concorrência 13/2019, informação GTE nº 959/2019:

1. Seguir a planilha orçamentária.
2. Seguir a planilha orçamentária.
3. Seguir planilha orçamentária para todos os itens mencionados.

Equipe de Licitações