

## **Concorrência n.º 17/2019**

**Assunto:** Obras de reforma geral do Hospital Estadual Manoel de Abreu – Bauru.

### **ESCLARECIMENTO - 04**

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência n.º 17/2019, que objetiva execução de Obras de reforma geral do Hospital Estadual Manoel de Abreu – Bauru - fazendo-o da seguinte forma:

Em análise aos projetos, especificações e planilha disponibilizadas ocorreram algumas divergências de especificações, como por exemplo a telha metálica que tem como descritivo na planilha orçamentária: “Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano”, e no memorial descritivo: “telha metálica ondulada calandrada termo-acústica, em aço revestido em liga de zinco, padrão “B” de zincagem (270gr/m<sup>2</sup> – ambas as faces – média de três ensaios), pintada por imersão tinta líquida (pré-pintada/coil-coating), espessura mínima da camada de tinta de 25 micra por face aplicada, com isolamento em manta mineral, tipo lã de rocha, na espessura de 50mm, densidade 32 Kg/m<sup>3</sup>”.

Em casos de divergências entre projeto e planilha qual deverá ser considerado?

Em resposta

Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa de 03/09/2019, para o processo licitatório Concorrência 17/2019, informação GTE:

Para o item em questão, deverá seguir conforme o critério de medição do Boletim CPOS do serviço de código 16.13.070.

**Equipe de Licitações**