



SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORPO DE BOMBEIROS



FORMULÁRIO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DE PROJETO TÉCNICO

1. IDENTIFICAÇÃO DA EDIFICAÇÃO E/OU ÁREA DE RISCO			
Logadouro: AVENIDA EMÍLIO RIBAS			
Nº: 1573		Complemento:	
Bairro: TRANQUILIDADE		Município: GUARULHOS	UF: SP
Proprietário: Secretaria de Estado da Saúde			
CNPJ: 46.374.500/0252-60		Fone: (11) 2078-9000	Email: secretaria@mha.com.br
Responsável pelo uso: Secretaria de Estado da Saúde			
CNPJ: 46.374.500/0252-60		Fone: (11) 2078-9000	Email: secretaria@mha.com.br
Responsável Técnico: Maria Elisa Vasconcellos Germano			
CREA/CRAU: 0601405075-SP		ART/RRT:28027230201335383	
CPF: 75.965.068-36		Fone: (11) 2078-9000	Email: elisa@mha.com.br
Nº Projeto Anterior: Não Informado		Decreto Estadual adotado(nº e ano): Não Informado	
Áreas(m²)	Construída: 14000,00	Descontada: 0,00	Total: 14000,00
Detalhes	Altura (m): 3,00	Ocupação do Subsolo:	
	Pavimentos: Sim		
Uso, divisão e descrição: Serviço de saúde e institucional - Hospital e assemelhado - Hospital em geral - H-3			Risco: Baixo
Tipo Isenção: Órgão da administração pública direta (municipal, estadual, federal)			
2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS			
Estrutura portante (concreto, aço, madeira, outros): Concreto armado			
Estrutura de sustentação da cobertura (concreto, aço, madeira, outros): Concreto armado			
3. FORMA DE APRESENTAÇÃO		PROJETO	PROJETO ANTERIOR
Projeto Técnico		181191/3518800/2020	Não Informado
4. MEDIDAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO			
X	Acesso de viatura do Corpo de Bombeiros	X	Iluminação de Emergência
	Separação entre as edificações	X	Detecção de incêndio
X	Segurança estrutural nas edificações	X	Alarme de incêndio
X	Compartimentação horizontal	X	Sinalização de emergência
	Compartimentação vertical	X	Extintores
X	Controle de material de acabamento	X	Hidrantes e mangotinhos
X	Saídas de emergência		Chuveiros automáticos
	Elevador de emergência		Resfriamento
	Controle de fumaça		Espuma
	Plano de emergência contra incêndio		Sistema fixo de gases limpos e CO2
X	Brigada de incêndio		
5. RISCOS ESPECIAIS			
	Armazenamento de líquidos inflamáveis/combustíveis		Gás liquefeito de Petróleo
	Armazenamento de produtos perigosos		Fogos de artifício
	Vaso sob pressão (caldeira)		Outros

Ass: Responsável Técnico

Ass: Proprietário ou Responsável pelo uso