



SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COORDENADORIA GERAL DE ADMISTRAÇÃO
Grupo de Gerenciamento das Atividades de Suprimentos e Infra-Estrutura
Centro de Registro de Preços – CRP/Obras

Tomada de Preços n.º 01/2018

Obras de Reforma em áreas diversas, bem como, Adequações Elétricas no Hospital Geral de Promissão.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 1

Solicitação de esclarecimentos ao Edital da Tomada de Preços n.º 01/2018, que objetiva a execução das obras *de Reforma em áreas diversas, bem como, Adequações Elétricas no Hospital Geral de Promissão*, fazendo-o da seguinte forma:

“Analisando a documentação do edital supra citado, demos falta de alguns itens necessários a elaboração do orçamento, e também algumas dúvidas de escopo serviço, abaixo seguem os mesmos?”

- Falta modelo das luminárias?

- Falta especificação detalhada do barramento blindado (Bus-way).

- Falta Memorial descritivo e Especificação das Instalações Especiais (Sonorização, Chamada de Enfermeira, Sistema de Relógio, Controle de Acesso, Telefonia / Lógica e Voz Dados / Imagem).

- O fornecimento e instalação dos Equipamentos e Fiação dos Sistemas Especiais (Sonorização, Chamada de Enfermeira, Sistema de Relógio, Controle de Acesso, Telefonia / Lógica, Voz Dados / Imagem e SDAI) será de nosso escopo de serviço?

- Devemos seguir fielmente a planilha? Como proceder com os itens omissos?”

Em resposta

Face o questionamento ser de conteúdo eminentemente técnico, passamos a transcrever a manifestação da Coordenadoria de Serviços de Saúde – CSS, de 05/06/2018:

“Item 01 – Seguir modelo sugerido pelo código da CPOS172 ou conforme luminárias instaladas na clínica cirúrgica deste Hospital

Item 02 – Seguir o mesmo padrão de barramento dos novos quadros de força e iluminação instalados para a clínica cirúrgica deste Hospital.

Item 03 – Atentar –se ao que está sendo solicitado a planilha orçamentária da CPOS, o sistema de chamada de enfermeira já se encontra executado, as plantas emitidas de algumas áreas foram para seguir para seguir o padrão.

Item 04 – Sim

Conforme Memorial descritivo no item 19, 2º parágrafo informa que deverá ser seguido de acordo com o relatório técnico HGP_rev01 (01-07-17) elaborado pela empresa GMA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM.”

Equipe de Licitações