

Tomada de Preços n.º 01/2020

Assunto: Fornecimento e instalação de elevadores e monta-cargas para o Hospital Regional de Bebedouro

ESCLARECIMENTO - 02

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Tomada de Preços n.º 01/2020, que objetiva o Fornecimento e instalação de elevadores e monta-cargas para o Hospital Regional de Bebedouro - fazendo-o da seguinte forma:

No Item 1 do Termo de Referência informa que:

1. OBSERVAÇÕES TÉCNICAS:

1.1. Atendimento da chamada para execução de serviços de reparos deverá ocorrer no período máximo de até 6 horas;

1.2. Os reparos e serviços de manutenção só poderão ser executados através da equipe técnica do fabricante dos equipamentos ou por empresa devidamente cadastrada pelo fabricante;

2. A empresa contratada será responsável pela prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva ou será responsável somente pela garantia de fabricação?

3. A responsabilidade pelas adequações civis da caixa de corrida será da Contratante ou Contratada?

4. A responsabilidade pelas adequações elétricas será da Contratante ou Contratada?

Em resposta

Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa de 06/02/2020, para o processo licitatório Tomada de Preços 01/2020, informação GTE nº 089/2020:

1. Sobre a prestação de serviço de manutenção (...) ou será responsável somente pela garantia de fabricação?

- Pela Garantia de fabricação

2. Responsabilidades sobre adequações civis.

- Será da Contratante

3. Responsabilidades sobre adequações elétricas.

- Será da Contratante

Equipe de Licitações