

Tomada de Preços n.º 01/2020

Assunto: Fornecimento e instalação de elevadores e monta-cargas para o Hospital Regional de Bebedouro

ESCLARECIMENTO - 03

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Tomada de Preços n.º 01/2020, que objetiva o Fornecimento e instalação de elevadores e monta-cargas para o Hospital Regional de Bebedouro - fazendo-o da seguinte forma:

1º Pergunta: Solicito esclarecimento, conforme abaixo:

TERMO DE REFERENCIA. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEVADORES E MONTA CARGAS.

1. OBSERVAÇÕES TÉCNICAS: 1.1. Atendimento da chamada para execução de serviços de reparos deverá ocorrer no período máximo de até 6 horas;
1.2. Os reparos e serviços de manutenção só poderão ser executados através da equipe técnica do fabricante dos equipamentos ou por empresa devidamente cadastrada pelo fabricante; 1.3. Caberá ao fabricante o recolhimento das ART's – Equipamentos, elaboração dos projetos, montagem e instalação e "start-up";
1.4. Equipamentos deverão atender a NBR 16042;

1.5. "Somente" fabricantes desses equipamentos estarão aptos para participarem desse procedimento de compra".

Pergunta: Somente empresa fabricante estão aptas a participar?

A totalidade das empresas do ramo no país são apenas montadoras que compram as peças e montam os elevadores", desta forma solicito que seja aberto a todas as empresas a participação.

O indigitado dispositivo legal visa instruir o julgamento do administrador público para que evitem a inclusão de critérios que inibam a participação e a competitividade.

A própria Constituição da República assevera no inciso XXI de seu art. 37, *in fine*, que somente serão permitidas as exigências indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

2º Pergunta: Solicito esclarecimento, conforme abaixo:

Não localizamos no edital nos dados técnicos se o elevador TIPO MACA-LEITO, são com ou sem casa de maquinas, desta forma solicito que seja esclarecido.

Em respostas

Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa de 06/02/2020, para o processo licitatório Tomada de Preços 01/2020, informação GTE nº 088/2020:

1. Sobre empresa fabricante estão aptas a participar?

Atentar para o disposto no Edital.

2. Sobre o tipo de elevador Maca-Leito.
 - Será sem casa de máquinas.

Equipe de Licitações