

ODLTS


Dados Especificações

Nome do Projeto: Reforma de Luz e Tomadas - Superior

Potência Nominal: 1440 W

Consumo: 441,36 A

Tensão Nominal: 127 / 220 V



DR Relatador de Zona ou Conjunto Isolador + Alcoo Diferencial

DS Relé Diferencial

ODLTS
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E TOMADAS – SUPERIOR

CIRCUITO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)
1	LUMINÁRIO 1	110	220	0,73
2	LUMINÁRIO 2	220	220	1,46
3	LUMINÁRIO 3	220	220	1,46
4	LUMINÁRIO 4	220	220	1,46
5	LUMINÁRIO 5	220	220	1,46
6	LUMINÁRIO 6	220	220	1,46
7	LUMINÁRIO 7	220	220	1,46
8	LUMINÁRIO 8	220	220	1,46
9	LUMINÁRIO 9	220	220	1,46
10	LUMINÁRIO 10	220	220	1,46
11	LUMINÁRIO 11	220	220	1,46
12	LUMINÁRIO 12	220	220	1,46
13	TOMADA	110	220	0,73
14	TOMADA	220	220	1,46
15	TOMADA	220	220	1,46
16	TOMADA	220	220	1,46
17	TOMADA	220	220	1,46
18	TOMADA	220	220	1,46
19	TOMADA	220	220	1,46
20	TOMADA	220	220	1,46
21	TOMADA	220	220	1,46
22	TOMADA	220	220	1,46
23	TOMADA	220	220	1,46
24	TOMADA	220	220	1,46
TOTAL		1440		9,44

ODREF


Dados Especificações

Nome do Projeto: Reforma de Luz e Tomadas - PAV. SUPERIOR

Potência Nominal: 240 W

Consumo: 10,75 A

Tensão Nominal: 127 / 220 V



DR Relatador de Zona ou Conjunto Isolador + Alcoo Diferencial

DS Relé Diferencial

ODREF
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO REFERETÓRIO – PAV. SUPERIOR

CIRCUITO	DESIGNAÇÃO	POTÊNCIA (W)	TENSÃO (V)	CORRENTE (A)
1	LUMINÁRIO 1	110	220	0,73
2	LUMINÁRIO 2	400	220	2,58
3	LUMINÁRIO 3	400	220	2,58
4	LUMINÁRIO 4	400	220	2,58
5	LUMINÁRIO 5	400	220	2,58
6	LUMINÁRIO 6	400	220	2,58
7	LUMINÁRIO 7	400	220	2,58
8	LUMINÁRIO 8	400	220	2,58
9	LUMINÁRIO 9	400	220	2,58
10	LUMINÁRIO 10	400	220	2,58
11	LUMINÁRIO 11	400	220	2,58
12	LUMINÁRIO 12	400	220	2,58
13	TOMADA	110	220	0,73
14	TOMADA	220	220	1,46
TOTAL		240		10,75

OGBT


Dados Especificações

Nome do Projeto: Reforma de Luz e Tomadas

Potência Nominal: 4413,6 W

Consumo: 441,36 A

Tensão Nominal: 127 / 220 V



DR Relatador de Zona ou Conjunto Isolador + Alcoo Diferencial

DS Relé Diferencial

N.º	DATA	REVISÃO	DES.	CONF.	ARQV.
0	MAR/2014	EMISSÃO INICIAL			
1	MAIO/2018	REVISÃO GERAL			

NOTAS	
MEDIDAS EM METRO EXCETO ONDE INDICADO	
CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL	

EQUIPE TÉCNICA	
DIRETOR	FABIO DANIEL HADAD
AUTORES DO PROJETO	ART 28027230171664048
DESENHO	MEIRE BAISI HADAD
VERIFICAÇÃO	
APROVAÇÃO	

ARQUITETON
Associação S/C Ltda
Tel./Fax: XXX (11) 40141025
E-mail: arquitetura@arquiteton.com.br
www.arquiteton.com.br

LOCAL: R. CARDEAL ARCO VERDE Nº2878 - SÃO PAULO-SP
NOME DO PROJETO: REFORMA PARA UNIDADE DA SUGEN - PINHEIROS
OBJETIVO: PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
PLANTA SUPERIOR - ODLTS, ODREFERETÓRIO e OGBT

ESCALA: S/ESCALA
DATA: MAR/2014
REVISÃO: 01
FOLHA: 05