



Processo SEI 024.001.35632/2023-19

Interessado: Grupo Técnico de Edificações - GTE

Assunto: Construção de cabine de medição e de subestação no Hospital Heliópolis – Concorrência CGA nº 10/2023.

### **ESCLARECIMENTO – 01**

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência CGA n.º 10/2023, em **08/01/2024 e 10/01/2024**, fazendo-o da seguinte forma:

#### **Perguntas:**

Vimos por meio desta solicitar esclarecimentos técnicos quanto concorrência em epígrafe:

1. No documento memorial descritivo de elétrica consta fornecimento e instalação de 02 UPS's sendo 01 de 160 kVA e 01 de 125 kVA (páginas 24, 78 a 85), no entanto esses 2 equipamentos não estão na planilha orçamentária elaborada pelo órgão licitante, sendo assim questionamos se estes equipamentos são de fornecimento e instalação do CONTRATANTE.
2. No diagrama unifilar de baixa tensão subestação 01 (H-007-PB-DIA-PB-02-DB1-R01) diz que: para dimensionamento das correntes nominais dos disjuntores consultar "LISTA DE CABOS DE BAIXA TENSÃO", esse documento não foi disponibilizado junto com o edital, solicitamos envio do mesmo.

#### **Respostas:**

1. Equipamento considerado no Quadro Geral de Baixa Tensão – Planilha Analítica – Item 11.5;
2. Está sendo inserido na Concorrência 10/2023 – Arquivos para download – Projetos, o arquivo H007-PB-ELE-LCB-R01.

**Equipe de Licitações**