

Concorrência n.º 06/2019

Assunto: Contratação de empresa para execução de obras de Adequação e Complementação do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua – Pariquera-Açu - SP.

ESCLARECIMENTO - 02

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Concorrência n.º 06/2019, que objetiva execução de obras de Adequação e Complementação do Hospital Regional Dr. Leopoldo Bevilacqua – Pariquera-Açu - SP - fazendo-o da seguinte forma:

1. Na planilha orçamentária, há itens repetidos, porém com valores diferentes, conforme abaixo. Pergunta-se: Como devemos proceder?
2. No caso de divergência entre projeto e planilha orçamentária, qual prevalece?
3. No caso de divergência entre memorial descritivo e planilha orçamentária, qual prevalece?
4. Favor disponibilizar o projeto de estrutura completo, pois está faltando pranchas.
5. Qual o tipo de acabamento da monocapa? Já que o consumo de argamassa depende do tipo de acabamento final.
6. No projeto de arquitetura da Interligação, solicita esquadrias com “vidro refletivo laminado silver 32 Sunguard”, porém este serviço não consta na planilha orçamentária. Como devemos proceder?
7. Favor enviar detalhes do item “Gradil de ferro tipo parque” da planilha orçamentária.
8. Favor enviar detalhes do item “Divisórias tipo piso/teto em vidro temperado duplo e micro persianas, com coluna estrutural em alumínio extrudado” da planilha orçamentária.
9. No item 06.4 do Memorial Descritivo de Arquitetura cita “DIVISÓRIAS HOSPITARES” e no item 06.6 cita “DIVISÓRIAS EM PAINEL DUPLO”, pergunta-se: estes itens fazem parte desta licitação?
10. Favor enviar o Diagrama Unifilar do quadro elétrico QFAC-CAG-N/E.
11. Não encontramos o item “tabica” para o forro em gesso, favor incluir na planilha orçamentária

Em resposta

Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa de 24/07/2019, para o processo licitatório Concorrência 06/2019, informação GTE nº 683/2019:

1. Devido a um erro de fórmula, algumas descrições ficaram em locais incorretos, deverá seguir o código CPOS, com exceção do item 10.85 da planilha. O item 10.85 tem o código CPOS correto: 38.05.120.
2. Os casos de divergência deverão ser informados conforme item 16.5.1 do edital para esclarecimentos.
3. Os casos de divergência deverão ser informados conforme item 16.5.1 do edital para esclarecimentos.
4. Por problema durante o upload, faltou uma folha, a ser acrescentada ao site, mas já foi resolvido.
5. Deverão ser consideradas as opções conforme critério de medição CPOS.
6. Será pago conforme executado pelo item 7.24 da planilha orçamentária analítica.
7. Deverá ser executado conforme critério de medição CPOS.
8. Deverá ser executado conforme critério de medição CPOS.
9. Deverá ser executado conforme critério de medição CPOS.
10. Material de orçamento no site da secretaria de Estado da Saúde.
11. Está inclusa no forro de gesso conforme critério de medição CPOS.

Equipe de Licitações