



DET-01
FIXAÇÃO DE ELETRICALHAS
S/ESC.



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.
1	LEITO P/ CABOS GALVANIZADO (P/ DIMENSÕES VER DES. DO PROJETO)	m
2	VERGALHÃO #3/8" EM FERRO GALVANIZADO COM ROSCA TOTAL	m
3	FIOS OU CABOS DE ENERGIA ISOLAÇÃO EM PVC	m
4	SUORTE SIMPLES GALVANIZADO P/ LEITO DO ITEM 1	PÇ
5	GRAPA GUIA GALVANIZADA 60x38mm	PÇ
6	PERFILADO PERFORADO TOTAL GALVANIZADO Ø 38x38mm CHAPA 14	m
7	JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA GALVANIZADA	PÇ
8	PORCA SEXTAVADA FERRO GALVANIZADO #3/8" + ARRUELA LISA FERRO GALVANIZADO #3/8"	CJ
9	CHUMBADOR DE AÇO #3/8" COM ROSCA INTERNA + PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA COMUM #3/8" x 1,1/2" + ARRUELA LISA #3/8" EM FERRO GALVANIZADO	CJ

DET-02
FIXAÇÃO DE LEITO EM PERFILADO PENDENTE NA LAJE
S/ESC.



TABELA

A (m)	ELETRICALHA (mm)	MÃO FRANCESA	ITEM (S/ESC)
0,30	≤ 150	SIMPLES	2
0,40 a 0,80	> 150 e ≤ 600	DUPLA	3
0,90 a 1,40	> 600 e ≤ 1000	REFORÇADA	5

DET-07
DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETRICALHA
S/ESC.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	ELETRÓDUTO DE FERRO GALVANIZADO	m	-
2	BRACADERA PERFIL GALVANIZADA	PÇ	-
3	MÃO FRANCESA GALVANIZADA (VER TABELA)	PÇ	1
4	PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA SOBERBA 14x2" + ARRUELA LISA #3/8" + BUCHA DE NYLON S-10	CJ	VER TAB. (*)


TABELA

A (m)	MÃO FRANCESA	ITEM (S/ESC)
0,30	SIMPLES	2
0,40 a 0,80	DUPLA	3
0,90 a 1,40	REFORÇADA	5

DET-06
DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETRÓDUTO COM PERFILADO
S/ESC.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.
1	ELETRICALHA LISA	m
2	VERGALHÃO #3/8" DE FERRO GALVANIZADO COM ROSCA TOTAL	m
3	FIOS OU CABOS DE ENERGIA	PÇ
4	CANTONEIRA COM 2 FUROS	CJ
5	PORCA SEXTAVADA #3/8" + ARRUELA LISA EM FERRO GALVANIZADO	PÇ
6	JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA GALVANIZADA	PÇ
7	CHUMBADOR DE AÇO #3/8" COM ROSCA INTERNA + PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA COMUM #3/8" x 1,1/2" + ARRUELA LISA #3/8" EM FERRO GALVANIZADO	CJ
8	PERFILADO PERFORADO 19x38mm OU 38x38mm	m
9	ADAPTADOR DE SEGURANÇA	PÇ
10	PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ROSCA COMUM #3/8" x 1,1/2" + ARRUELA LISA #3/8" EM FERRO GALVANIZADO	CJ


DET-03
FIXAÇÃO DE ELETRICALHA EM PERFILADO PENDENTE NA LAJE
S/ESC.



ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	ELETRÓDUTO DE FERRO GALVANIZADO PESADO #3/4"	m	-
2	BRACADERA CIRCULAR GALVANIZADA # CHAPA 18	PÇ	1
3	PARAFUSO CABEÇA REDONDA ROSCA SOBERBA (10x11/4")	PÇ	1
4	ARRUELA LISA #1/4" FERRO GALVANIZADO	CJ	4
5	BUCHA DE NYLON S-6	PÇ	1



DET-09
DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETRÓDUTO
S/ESC.

DET-08
DETALHE DE DERIVAÇÃO LATERAL P/ ELETRÓDUTO
S/ESC.




ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.
1	ELETRÓDUTO DE FERRO GALVANIZADO RÍGIDO PESADO A # INDICADO EM PLANTA.	m
2	CONDULETE EM ALUMÍNIO FUNDO TIPO T" # MESMA DIMENSÃO DO ELETRÓDUTO INDICADO EM PLANTA	PÇ
3	FIXAÇÃO DO ELETRÓDUTO	DET.


DET-11
DETALHE DE FIXAÇÃO DE ELETRÓDUTO
S/ESC.




DET-12
DETALHE DE DERIVAÇÃO LATERAL P/ ELETRÓDUTO
S/ESC.



DET-05
DETALHE DE INSTALAÇÃO PERFILADO
S/ESC.



DET-10
FIXAÇÃO DE ELETRÓDUTO PENDENTE NA LAJE
S/ESC.



0	EMISSÃO INICIAL	JOSE	20/01/2015
REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

ENGEFORM construbase valdeci ferreira BN&L

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SUS / SP

INSTITUTO DE INFECTOLOGIA EMILIO RIBAS

AV. DR. ARNALDO, 165 - SÃO PAULO - SP

ALIMENTADORES DETALHAMENTO

PROJETO EXECUTIVO

613

20/01/2015

GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

Av. Dr. Edson de Carvalho Aguiar, 6188, 9º andar - São Paulo/SP - Cep: 04418-000 - Tel: (11) 5066 8420 Fax: (11) 5066 8482

ARQ. ADHEMAR DIZIOLI FERNANDES Arq. MARIA CRISTINA GOMES JOTTEN