

## **Tomada de Preços n.º 03/2020**

### **Assunto: Reforma e adequação de cabine primária de energia para o Hospital Regional de Ilha Solteira**

#### **ESCLARECIMENTO - 01**

Solicitação de PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ao Edital da Tomada de Preços n.º 03/2020, que objetiva a reforma e adequação de cabine primária de energia para o Hospital Regional de Ilha Solteira - fazendo-o da seguinte forma:

Verificamos uma divergência entre planilha orçamentária (Item 8.6) e o memorial Descritivo.

Na planilha orçamentária temos: Item 8.6 – Transformador de potência trifásico de 500 kVA, classe 15 kV, a seco.

E no memorial Descritivo temos: Transformador de Potência trifásico a óleo Flangeado.

Pergunto: Qual o Transformador devemos considerar em nosso orçamento?

#### Em resposta

Com a finalidade de atender ao Pedido de Esclarecimento da empresa de 10/02/2021, para o processo licitatório Tomada de Preços 03/2020, informação GTE nº 086/2021 :

- Deverá ser considerado o constante na Planilha de Proposta de Preços – Anexo III.2 e III.3 item 8.6.

#### **Equipe de Licitações**